



Jelmagyarázat:

- | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| | Menekülési irány jelző tábla | | Öltőviszerezési hely |
| | Menekülési irány jelző tábla | | Villamos főkapcsoló |
| | Menekülési iránya | | PB gázipalack |
| | 34A, 183B oltástestjemenyű kézi tűzoltó készülék | | Tűzoltó gépjármű megközelítési helye |
| | Kézi hangosító eszköz | | Kivetítő |
| | Elsősegélynyújtó hely | | |
| | Tűzbejelentő telefon | | |

- Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezőjének biztosítani kell a kommunikációs és tömegtájékoztatósi lehetőséget.
- Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges biztonsági jellel megjelölni.
- Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

| | |
|---|-------------------------------|
| Rendezvény megnevezése: <i>Cseh Sörfesztivál</i> | |
| Rendezvény helyszíne: <i>Debrecen - Nagyerdő - Békás tó</i> | |
| Rendezvény típusa: <i>Szabadtéri, zenés-táncos rendezvény</i> | |
| Rendezvény szervezőjének adatai: <i>Bodnár László; +36709339926</i> | |
| Befogadóképesség: <i>2000 fő</i> | Méretarány: <i>1 : 500</i> |
| Rendezvény időpontja: <i>2016.08.13-2016.08.21</i> | Dátum: <i>2016.06.30</i> |
| Tűzvédelmi dokumentációt készítette: <i>Herperger Sándor - tűzvédelmi mérnök L-21/1996</i> épitésügyi tűzvédelmi tervezőTUE 05-1232 | |